

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской
области**

(Управление Роспотребнадзора по Омской
области)

**Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Омской области в Любинском
районе**

Пионерская ул., д. 7, р.п. Любинский, Любинский
район, Омская область, 646160

Тел. (381-75) 2-16-54 Факс (381-75) 2-16-54

E-mail: lubino@55.rospotrebnadzor.ru

23.01.2025 № 66

Главе Марьяновского муниципального района
Омской области
А.В. Ефименко
646040, Омская область, Марьяновский район, р.п.
Марьяновка, ул. Победы, д. 2

Тел: 7-38168-21241

Email: mar@mr.omskportal.ru

Главе Администрации

Марьяновского городского поселения

Марьяновского муниципального района Омской
области

В.Ф. Рыльскому

Омская область, Марьяновский район, р.п.

Марьяновка, ул. Больничная, 31

Тел: 8(38168)2-41-90

Email: gorposmar@rambler.ru

Уведомление в соответствии с п. 5 ст. 23
Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»

Уважаемый Аркадий Викторович!
Уважаемый Валерий Федорович!

Во исполнение п. 5 ст. 23 Федерального закона от 07.11.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Любинском районе уведомляет Вас о неудовлетворительном качестве водопроводной воды установленном в результате проведенных 22.07.2024 г. исследований водопроводной воды в ходе проведения мониторинга СГМ (Чистая вода). Согласно представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» протокола испытания воды в р.п. Марьяновка, Марьяновского района Омской области ул. ул. Калинина, 39, ГК: широта 54,886074, долгота 72,341188 вода не соответствует требованиям п.75 раздел IV СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 Глава III таблица 3.5 по показателю - общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) (норма отсутствие КОЕ в 100 мл., фактическое значение от 10,3 КОЕ в 100 мл КОЕ в 100 мл.); по показателю E.coli (норма отсутствие КОЕ в 100 мл., фактическое значение – от 10,3 КОЕ в 100 мл); о чем свидетельствует протокол испытаний воды № 2100 с заключением № 6833 от 22.07.2024 г;

В соответствии с п. 6 статьи 23 указанного закона Вы обязаны в срок до 01.03.2025г. внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Врио начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Омской области в Любинском районе



А.А.Гавриляко